

תאריך 3/4/2017
מספרינו: 2557/32509

סיכום דיון

מועד	לפעולה	תוכן	מספר
3/4/17	2557	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 3/4/17	
תאריך	מס' עבודה		
זרובבל 204		נציגות- אלעד אמיר + דוד צרפתי, קבלן-אבי לוי + מוחמד אחמיד, יועץ אינסטלציה- זיו גלמור, שינוי דיירים- נדב עבר+גל אקלבץ, אפרתי מדפיס – חיים הוניגמן + ערן שני	נוכחים
שם העבודה			
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
3/4/17	מוחמד	סטטוס באתר : רצפה 15.70 + יצוקה מלא, עובדים על קירות אל מפלס +18. בניית מחיצות פנים- בוצעו 12 דירות, 8 דירות בוצעו תשתיות אינסטלציה, 10 דירות בוצעו תשתיות חשמל. החלו עבודות טיח במרתף במחסנים.	1.
6/4/17	ערן	הפיקוח העביר הערות לגבי חוברת שופ דרוינג, הקבלן נדרש לתקן ולהחזיר חוברת עם התיקונים עד 6/4/17.	2.
	ערן	נזילת מים מכיוון מגרש 203, סוכס -בעת פירוק קיר הפרדה בין מגרשים 203/204 במפלס קרקע, יתקן הקבלן את חדירת המים באזור קיר המשותף.	3.
20/4/17	מיכל	הפיקוח העביר הזמנת עבודה למעצבת לוביים, תוכניות ראשונות צפויות להתקבל אחרי החג.	4.
27/3/17 3/4/17 6/4/17	מאיר גיא	האדריכל יעביר רשימת גוונים מלאה של כל הפריטים בפרוייקט כולל אלומיניום.	5.
6/4/17	ערן	הפיקוח יתאם פגישה עם המתכנן לגבי פרגולות של הקומות הגבוהות.	6.
3/4/17 27/3/17 3/4/17	ילנה	האדריכלית מתאמת מעבר פיר מזגנים בין קומות 8-10, הפיר יבוצע סגור ובצמוד אליו יהיה פיר כבלי חשמל, שניהם בגב קיר חדר מדרגות.	7.
6/4/17	זיו	יועץ אינסטלציה יעביר תוכנית לצנרת מים בדירות עבור חיבור מחמם מים לדיירים, ההכנה תמוקם במסתור כביסה ותמשמש כאופציה לחיבור עבור הדיירים.	8.
2/4/17	ערן	הפיקוח קיבל אישור של יועץ בטיחות לבצע תעלת אויר צח ישירות דרך חדר תקשורת, כדי לחסוך בגובה הנמכות גבס בלובי ראשי. התעלה אמורה להיות מבודדת.	9.
3/4/17	ערן	הפיקוח העלה בפני הקבלן טענה של מעבר צנרת חשמל בין דירות, סוכס שהקבלן יבצע סיתות ברצפה וביטון צנרת כך שצינור חשמל לא יבלוט מעל הרצפה במרפסות, בהמשך יבצע הקבלן בטון שיפועים ואיטום כרגיל.	10.
3/4/17	אבי	הקבלן מבקש לבצע טיח במקום קורה פלדה היקפית לחזיתות המרפסות. הקבלן יכין דוגמא לאישור האדריכל לפני ביצוע כל הבניין.	11.
24/4/17	מוחמד	הקבלן מתבקש להציג פנל עם סוגים שונים של בתי תקע לאישור הנציגות, לפי המפרט ניתן לבחור אביזרים של חברת ניסקו (גביס) או בטיצ'ינו.	12.
	חיים	הפיקוח יערוך את ההתחשבות לגבי הוצאות בין מגרש 203/204.	13.
3/4/17	מוחמד	הקבלן נדרש להגיש לאישור לוח חשמל ציבורי ופרטים לגבי משאבות ומערכות במרתף (ספרינקלרים, משאבות בורות ניקוז כו').	14.
רשם: ערן שני		נוכחים + יורם מרגי + שלמה ווגמן + מאיר גיא + מיכל גינצבורג	תפוצה:

